



Αθήνα, 27/3/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»**ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάση. Σοφίας 80

ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 11528 Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3381 515

ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ****ΣΥΣΚΕΥΩΝ Συμπεριλαμβάνονται και οι αποξηλώσεις των παλαιών κλιματιστικών που θα χρειαστεί να αντικατασταθούν)****(2 X 9.000 Btu/h, 2 X 12.000 Btu/h και 2 X 18.000 Btu/h****Προϋπολογισμού 8300 ευρώ πλέον φπα)****ΣΚΟΠΟΣ:** Για κάλυψη αναγκών σε κλιματισμός χώρων του Νοσοκομείου (αντικαταστάσεις ή νέες ανάγκες)**Τα προσφερόμενα κλιματιστικά θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :**

• ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :	9.000	12.000 (Btu/h)	18.000(Btu/h)
Ονομαστική Ψυκτικής Απόδοσης :	≥2,5 KWatt)	≥3,7 KWatt)	≥ 5,9 KWatt
Ονομαστική Θερμικής Απόδοσης :	≥2,6 KWatt	≥3,8 KWatt)	≥ 6,0 KWatt
Ρεύμα λειτουργίας Ψύξης (M/O) :	≤ 4,5 A	≤ 5,8 A	≤ 8,1 A
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης (M/O) : :	≤ 4 A	≤ 4,7 A	≤ 7,1 A
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης :	A++	A++	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης :	A+++	A+++	A+++
Ψυκτικό Μέσο :	R32	R32	R32
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης εσωτερικής συσκευής :			
Υψηλή ταχύτητα ≤	40 db	≤ 42 db	≤ 46 db
Μέγιστο Ύψος:	≥ 7	≥ 7	≥ 10
Μέγιστο Μήκος :	≥ 10	≥ 10	≥ 15
Τάση Λειτουργίας :	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Ψηφιακή Οθόνη :	LED	LED	LED
Συμπιεστής :	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Τηλεχειριστήριο ασύρματο			
Ικανότητα αφύγγρανσης			
Ιονιστής			
Λειτουργία Swing			
Λειτουργία Ύπνου- Εξοικονόμησης Ενέργειας			
Χρονοδιακόπτης 24ωρών			
Χρώματος ; Λευκό			

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ :

Οι εν λόγω συσκευές θα παραδοθούν για φύλαξη στην αποθήκη του νοσοκομείου μέχρι την τοποθέτηση τους το αργότερο έξι (6) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με το νοσοκομείο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

Η τοποθέτηση τους θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

Η επίσκεψη του συνεργείου θα γίνεται μετά από προσυνεννόηση, τουλάχιστον τριών (3) ημερών πριν την επίσκεψη τοποθέτησης των συσκευών.

Είναι δυνατόν να χρειαστεί αποξηλώσεις των παλαιών κλιματιστικών πριν την τοποθέτηση των νέων. Οι αποξηλώσεις αυτές βαρύνουν τον ανάδοχο.

Όλες οι οικοδομικές εργασίες ή φθορές (μερεμέτια) που θα προκύψουν από τις αποξηλώσεις και τις τοποθετήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες (ηλεκτροδότηση) θα βαρύνουν το Νοσοκομείο.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Οι ενδιαφερόμενοι θα εσωκλείσουν ενημερωτικό δελτίο (prospectus) των προσφερόμενων ειδών.

Σε αυτά θα πρέπει να διακρίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΕΓΓΥΗΣΗ :

1)Θα κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (10) έτη για τα εξαρτήματα και τα μέρη της συσκευής.

2)Θα κατατεθεί επίσης υπεύθυνη δήλωση-βεβαίωση για την παρακαταθήκη ανταλλακτικών επίσης τουλάχιστον για δέκα (10) έτη

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑ

MBA, MSc Πολιτικός Μηχανικός